

Points pour la réunion des DP du 8 Novembre 2018

1. Les délégués du personnel FO demandent à la Direction que les armoires électriques des plates-formes de test soient raccordées à la terre. Cela avait été fait à un moment suite à une lettre de l'Inspection du travail adressée à la Direction. Force est de constater qu'avec l'évolution des plates-formes, les mises à la terre n'ont pas été maintenues partout.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction que la norme NF-C 15-100 soit respectée.

Réponse de la Direction du 5 Avril 2018 :

Toutes les plateformes sont raccordées à la terre conformément aux règles EHS en vigueur. Concernant la conformité aux normes, les installations ont été auditées par Bureau Veritas et discuté en CHSCT en 06/2016.

[...]

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

A priori cette communication sera envoyée courant novembre.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction la date exacte de cette communication en novembre.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Comme indiqué lors de la dernière réunion de DP la communication sera envoyée en novembre – la date reste à définir

2. Un ascenseur du noyau rouge sur KAPPA provoque des bruits de choc métallique lorsqu'il se déplace. C'est gênant pour ceux qui travaillent dans les zones situées à proximité. Les délégués du personnel FO demandent une intervention sur cet ascenseur afin de remédier à ce problème, dont les conséquences ne sont peut-être pas seulement acoustiques ...

Réponse de la Direction du 5 Juillet 2018 :

La société Otis est intervenue à plusieurs reprises ces dernières semaines, des pièces ont été changées sans résoudre ce problème de bruit (claquement sur une tôle). Il a été identifié qu'il n'y avait pas de problématique sécuritaire quant à ce bruit. Otis doit intervenir à nouveau.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de faire un point d'avancement

[...]

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

Il y a de nombreux dysfonctionnements qui se succèdent sur cet équipement, une barre de guidage a été changée, puis lors de la remise en service une autre pièce est tombée en panne (un codeur) et il fine, lorsque ce codeur a été changé, il apparaît que un roulement doit être remplacé... la pièce est en commande chez Otis. Cette opération devrait-être effectuée sous 15 jours.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de faire un point d'avancement concernant la réparation de cet ascenseur du noyau rouge.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

L'ascenseur a été remis en service le 25 octobre. Il est malheureusement retombé en panne. Nous attendons le dépannage d'OTIS pour changer la nouvelle pièce défectueuse.

3. Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de communiquer la liste des responsables de plate-forme de test et d'afficher devant chaque plate-forme le nom de son responsable.

[...]

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

L'affichage a été déployé sur les plateformes.

Ce n'est pas complètement satisfaisant : par exemple au Kappa 3ème étage, il y a plusieurs plateformes différentes (Métro, Grandes lignes) des deux côtés et le nom d'un responsable n'apparaît que sur une seule plateforme sans préciser s'il n'est responsable que de la plateforme sur laquelle est apposée son nom ou de l'ensemble des plateformes du Kappa 3ème étage; de plus le nom de Jean-Pierre Monneret est toujours présent en tant que responsable des EPI alors qu'il est parti en retraite.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction d'améliorer et de mettre à jour l'affichage en plateforme.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Les fiches de responsables de plateforme ont été affichées sur chaque plateforme sauf sur certaines de l'ATS au 2nd étage – cela est pris en compte. Une communication sera effectuée quant à la remplaçante de Jean-Pierre Monneret également.

4. Les délégués du personnel FO demandent une nouvelle fois à la Direction de faire le nécessaire pour que toutes les fontaines à eau soient en service et notamment celles du Kappa 4ème côté jaune et vert qui sont hors service depuis plusieurs semaines.

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

La fontaine du palier Jaune fonctionne. Une action est en cours avec les achats afin de comprendre la dégradation des services fournis par le fournisseur.

Outre la dégradation des services fournis par le fournisseur, lorsqu'une fontaine à eau disjoncte, l'intervention de BES, suite à l'ouverture d'un ticket, se borne à réarmer le disjoncteur sans chercher à investiguer sur la cause de la disjonction.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de communiquer aux élus DP le retour du service achat avec le fournisseur des fontaines à eau et de prendre des actions afin que ces fontaines à eau soient beaucoup plus disponibles.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Il a été constaté que les fontaines à eau défaillantes étaient des fontaines à eau « eau chaude » ; cela semble dû à la faible utilisation de l'eau chaude et une présence de calcaire anormalement élevée car pas assez utilisé. Il a été décidé que les fontaines à eau des paliers d'ascenseur seraient remplacées par des fontaines à eau uniquement eau froide. Il restera à disposition des salariés des fontaines à eau distribuant de l'eau chaude au niveau des cafeterias d'étage comme ce fut le cas auparavant. En outre, plusieurs fontaines ont été changées et d'autres seront remplacées par des fontaines eau froide.

5. Les délégués du personnel FO demandent à la Direction d'ajouter des prises électriques de rechargement dans le parking KAPPA pour les véhicules électriques 2 ou 3 roues motrices (scooter électrique).

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

Cette revendication sera examinée par les Services Généraux.

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de communiquer aux élus DP le retour de l'examen de cette proposition par les services généraux.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Il a été décidé d'accroître le nombre de places de voitures électriques pour le parking Kappa ainsi que l'ajout de 2 places de recharge pour scooter électriques. Nous n'avons pas de date d'installation, le processus achat a été lancé.

6. Les délégués du personnel FO demandent qu'une vérification générale du remboursement à 50% des frais de transport en commun soit effectuée par la Direction, étant donné les anomalies constatées sur les bulletins de paie.

Réponse de la Direction du 8 Octobre 2018 :

Des communications régulières ont été faites auprès des salariés afin d'assurer la bonne application en paye – toutes les informations sont disponibles sur le share point RH ATagora (lien ci-dessous). En cas de difficultés ne pas hésiter à appeler directement le service AES.

https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrFormationATagora_Community/SitePages/Titre%20de%20transport.aspx

Le remboursement à 50% des frais de transport en commun n'étant toujours pas fait pour plusieurs salariés, les délégués du personnel FO demandent de régulariser intégralement et immédiatement les remboursements de Pass Navigo pour les personnes concernées.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Les dossiers en cours sont traités par l'AES. Pour rappel, le remboursement des frais de transport s'effectue sur la base d'un justificatif devant être transmis à l'AES par chaque salarié à minima annuellement. Afin de s'assurer que chacun effectue cette démarche, des mails ont été envoyés aux salariés, indiquant le processus et les pièces justificatives nécessaires. Un mail de ce même type sera prochainement envoyé en guise de rappel sur cette nécessité de transmission des justificatifs.

Toutes les informations sont à disposition sur le share point RH Atagora via le lien suivant

https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrFormationATagora_Community/SitePages/Titre%20de%20transport.aspx

7. Depuis août 2018, la direction applique enfin la règle du 1/10 pour le calcul de l'indemnité de congé payé pour les I&C conformément à l'article L.3141-22 du code du travail (les délégués du personnel FO avaient par le passé réclamé plusieurs fois l'application de cette règle aux I&C). Les délégués du personnel FO demandent à la Direction d'appliquer rétroactivement cette règle du 1/10 sur la période antérieure à août 2018 en régularisant avec versement aux salariés de la différence non perçue lorsque la règle du 1/10 était plus favorable aux salariés que la méthode du maintien du salaire pendant les congés payés.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

La Direction confirme que cela est appliqué et qu'il n'y a pas lieu d'effectuer de rétroactivité.

8. Une formation E&C obligatoire via Alstom Université est uniquement en anglais (pas de possibilité de changer de langue).

« Dans le cadre de votre poste, vous devez participer à la formation « Ethics and Compliance Alert Procedure_EN (E-Learning) »

Cette formation est importante pour l'entreprise car elle traite les fondamentaux éthiques et comportementaux attendus de la part de ses salariés. »

Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de rendre cette formation disponible en français.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Cette formation est actuellement accessible à tous les salariés en Anglais. Il sera prochainement organisé des sessions en Français.

9. Les délégués du personnel FO demandent à la Direction de remédier aux dysfonctionnements récurrents avec AES.

Réponse de la Direction du 8 Novembre 2018 :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de communication et de traitement des dossiers par l'AES voici ci-dessous quelques bonnes pratiques

- ***Toujours envoyer un mail nouveau à l'adresse aes-tis@alstom.com – ne pas répondre à un ancien échange de mail***
- ***L'AES est également joignable par téléphone si besoin d'avoir des précisions lors du traitement / réponse donnée par l'AES - 0 800 940 686***



Section syndicale FO Alstom TIS Saint-Ouen



- Certaines d'informations concernant les éléments relatifs à l'administration du personnel sont disponibles sur les share point

o De l'AES

https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrAlstomEmployeeServicesFrance_Team/SitePages/Home.aspx

o RH Atagora

https://alstomgroup.sharepoint.com/sites/TrFormationATagora_Community/SitePages/Home.aspx